

Vårt uppdragsnummer
600385 - 00
Vårt kontor i
Skellefteå
010-455 10 00

Registreringsnummer
T3115846



INTYG ÖVER ÅTERKOMMANDE BESIKTNING

Driftprov - enligt AFS 2005:3 och AFS 2002:1

Sida
1 (1)

Anläggning
A3028360
LE Maskin AB
Förrådsvägen 8
901 32 UMEÅ

Kund 527462
LE Maskin
Förrådsvägen 8
901 32 UMEÅ



Kvarter

Avtalsnummer
XK84

Anläggningens kontaktperson
Lars Johansson

Anläggningens telefonnummer
090-70 83 92

Er referens

Objektnamn/Kundens benämning Ångpanna		Objektкод APA	Energislag Gasol		Innehåll	
Platsnr 95226		Uppställningsplats Mobil		Ritningsnr	Rev	Max densitet kg/m ³
Tillverkare Pannpartner AB		Tillverkningsnummer 9592		Tillverkningsår 2004		Typbeteckning PP23G
Beräkningstyck rum 1 bar (e) 8	Beräkningstyck rum 2 bar (e)	Beräkningstemp rum 1 ° C 175	Beräkningstemp rum 2 ° C	Storlek 23 kW	Utmattningspåkänd <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Undantag	
Besiktningdatum 2015-08-20	Inställelsetid vid larm		Övervakningsintervall Ständig övervakning			

Säkerhetsutrustning

1) 1 st fjäderbelastad Goetze DN20

2)

Öppningstryck

1) 8 bar

2)

Anmärkning/Notering

Kompletterande upplysningar

Utrustad med vattenpump för påfyllning under drift.

BEDÖMNING

Arbetstryck bar(e) Lägsta Rum1/Rum2	Högsta Rum1/Rum2	Arbetstemp grader C Lägsta Rum1/Rum2	Högsta Rum1/Rum2	DP Intervall (år)	Nästa kontroll (år-mån)	IU Intervall (år)	Nästa kontroll (år-mån)
	8		175	1,0	2016-02	2,0	2017-02
Uppfyller ställda krav	Konsekvens				Förfallomånad	Utskriftsdatum	
<input checked="" type="checkbox"/>	Får användas till och med 2016-12				2016-07	2015-08-25	
Uppfyller ej ställda krav					Besiktningssingenjör		
<input type="checkbox"/>					Stenberg Örjan		

Ev bifogad skylt uppsättes väl synlig på objektet